

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 17/06/2019 - 0050919



Prot.

a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifacimento della struttura sommersa del carroponete del sedimentatore N 1.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Squinzano .
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli .
Descrizione del disservizio	Struttura sommersa del carroponete rotta.
Motivi dell'emergenza	La rottura della parte sommersa del carroponete causa il mancato convogliamento del fango al centro del sedimentatore non consente il ricircolo dello stesso dando luogo al superamento di alcuni limiti tabellari allo scarico .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 02/05/2019.
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura in opera della struttura sommersa in acciaio inox a servizio del carroponete del bacino N 1.
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos srl viale Belgio 26 Z.I. 73010 Surbo (LE) .
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ . 5.000,00 .
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 19/120.01 del 03/05/2019. Applicato sconto del 17%.
Allegati	Preventivo N. 19/120.01 del 03/05/2019 .



acquedotto
pugliese
Acqua. Bene. Sempre.


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

