

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/06/2019 - 0050940



a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunzionalizzazione sollevamento acque di drenaggio.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli.
Descrizione del disservizio	Le pompe di drenaggio della stazione di sollevamento delle acque di drenaggio sono insufficienti.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del sollevamento acque di drenaggio comporterebbe il fermo della disidratazione fanghi.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 28/01/2019.
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di N. 2 pompe sommerse per potenziare il sollevamento delle acque di drenaggio della stazione di disidratazione fanghi
Denominazione della Ditta affidataria	Caprari spa via Emilia ovest 900 41123 Modena .
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità, congruità dei prezzi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.458,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 290119 del 29/01/2019. Applicato sconto del 50%+5%
Allegati	Preventivo N. 290119 del 29/01/2019 .



acquedotto
pugliese
Acqua. L'arte comune


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.I. Desio Casparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

