

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 19/03/2019 - 0025082



Prot.

A


Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Molfetta – Intervento di manutenzione straordinaria del mixer marca FLYGT a servizio della stazione di denitrificazione – linea A
Impianto di depurazione	Molfetta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo apparecchiatura per avaria di organi meccanici e elettrici
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura potrebbe compromettere il corretto svolgimento del processo depurativo con conseguente decadimento dello stesso
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 03.02.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato l'avaria dell'apparecchiatura
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica dell'apparecchiatura e coinvolgimento ditta esterna
Termini di consegna	5 giorni lavorativi dall'ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste in attività di manutenzione straordinaria che garantiscono il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e il prolungamento della sua vita utile
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 1.939,63



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della tipologia di intervento
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 3445/2019 del 05/02/2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Fig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci