

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/06/2019 - 0051127



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (INTAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino

Oggetto	Manutenzione straordinaria elettropompe Turo tipo T41-50U2
Impianto	ISF Madonna della Stella – Gravina in Puglia
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompe a causa della rottura dell'albero rotore e perdita di isolamento statore, con conseguente surriscaldamento e blocco delle stesse.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio – assenza contratto quadro di manutenzione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 24/08/2018
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fermo impianto, vuotatura vasca accumulo liquami, estrazione elettropompa, sostituzione tubi guida con nuovi, rimontaggio elettropompa, prove di funzionamento e messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile Ex SS 377 per Mottola km 0.500 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.159,85
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AET BA-PROVINCIA

Ing. Valeria Gaporaletti



Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci

