



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 27/06/2019 - 0054409



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di nuovo interruttore generale BT
Impianto	Impianto di depurazione di Lizzano (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria dell'interruttore generale di bassa tensione a causa del cedimento dell'isolamento elettrico.
Motivi dell'emergenza	<p>L'avaria dell'interruttore generale di bassa tensione rappresenta una circostanza di urgenza, poiché non permette il funzionamento di tutte le apparecchiature elettromeccaniche ad esso collegate; la mancanza di alimentazione a tali apparecchiature comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 03/06/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo dei reperibili della AED di Taranto, valutazione della criticità rappresentata e richiesta d'intervento dell'Area Manutenzione Specialistica BR/TA della DIRTE, al fine di valutare le attività da porre in essere per il ripristino dell'efficienza dell'impianto. Con mail del 03/06/2019, il Responsabile Territoriale BR/TA della Area Manutenzione Specialistica comunicava che "considerata l'importanza che tale quadro di

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 130413 - N° 11292226/UK - N° 112719021/K



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

	distribuzione ricopre e al momento incerte le tempistiche per l'approvvigionamento dei ricambi necessari, si suggerisce di procedere con affidamento a Ditta esterna dell'attività di fornitura e posa in opera di quanto necessario".
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Al fine di garantire la funzionalità delle stazioni è necessario lo smontaggio e la puntuale ricognizione delle cause del guasto e della valutazione dei componenti danneggiati e da sostituire.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Ciaurri s.r.l Via per San Marzano, Z.I. lotto 9/10 74028 SAVA (TA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specializzata e disponibile ad eseguire tempestivamente i lavori sopra indicati - ART 125 - Comma 1 - Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 3.000,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 5 %
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della Elettromeccanica Ciaurri S.r.l. n. 414/2019 del 11/06/2109
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Consuntivo n. 414/2019 del 11/06/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X
------------------------	--	--	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notaricola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG.3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 130413 - N° 112143226/UK - N° 11274902/UK