



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 02/10/2018 - 0098580



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Manutenzione ordinaria del Mixer ABS, Modello RW 4032 A40/8 EC, matricola 26663 ubicato nella vasca denitro A5/2	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria del mixer ABS, Modello RW 4032 A40/8 EC, matricola 26663 a servizio della vasca denitro A5/2 .	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/09/2017	Ing. Giovanni Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione ordinaria del Mixer ABS, Modello RW 4032 A40/8 EC, matricola 26663: - Disinfezione, smontaggio, sabbatura e pulizia componenti - Fornitura di n.1 kit di riparazione, n.1 cavo elettrico in neoprene l=10 m, riavvolgitura statore 4kw - Sostituzione pezzi fuori uso con nuovi ricambi originali, rimontaggio, prove di funzionamento in vasca e verniciatura. . Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza e presente nell'Albo fornitori di Acquedotto Pugliese alla categoria merceologica AA23	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.282,72	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo	n.588/2017 del 21/09/2017
Allegati	Preventivo	n.588/2017 del 21/09/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente

Ing. Giovanni Discipio

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci