

572



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Stazione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 27/09/2018 - 0097152



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	fornitura di una pompa sommergibile a servizio della stazione di ricircolo fanghi n. 1
Impianto	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BF
Descrizione del disservizio	Avaria di una pompa sommersa (marca Sulzer tipo AFP 1032.2 M40/4 da 6,8 kw) a servizio della stazione di ricircolo fanghi n. 1 del trattamento biologico. L'avaria è dovuta alla perdita dell'isolamento elettrico.
Motivi dell'emergenza	L'avaria della pompa sommersa non consente il ricircolo dei fanghi. Il mancato ricircolo dei fanghi comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico con il decadimento della qualità del trattamento biologico. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 11/09/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata attivazione delle procedure di emergenza e richiesto intervento squadra specialistica
Termini di consegna	30 giorni dalla data dell'ordine

Mod/PG.3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA


www.aqp.it



Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



71 100410 N 11210221004 N 11210221004



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Sulzar Italy S.r.l. - Via del Lavoro, 87 40033 Casalecchio di Reno (BO) P.IVA : 00526811203
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 2.960,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 50,00% + 5,00% oltre extra sconto di €. 740,25
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta Sulzar Italy S.r.l. n. 5001002996 del 13/09/2018
Allegati	Offerta su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
------------------------	--	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino

G. Maraglino

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola

N. Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

E. Tarquinio

MMPG3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,50

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



FR 180418 N° 072032/0/UK 0119270001/UK