



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 02/08/2018 - 0081127



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Manutenzione straordinaria di n. 1 centrifuga Peralisi matricola J04910/2010.	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della pulsantiera di controllo con conseguente impossibilità di interfacciarsi con la centrifuga eavaria del PLC versamico.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02/04/2018	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 1 PLC versamico 16IN+12AUT relè 22 e n. 1 pulsantiera elettromeccanica di comando e controllo della centrifuga.	
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.218,80	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 11/05/2018
Allegati	consuntivo	del 11/05/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci