



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 02/10/2018 - 0098585



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'AIP

[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Giovinazzo</b>	
	<b>Manutenzione straordinaria della coclea di trasporto fanghi dalla vasca di accumulo al cassone.</b>	
Impianto di depurazione	Giovinazzo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della coclea di trasporto fanghi dalla vasca di accumulo al cassone con impossibilità di garantire il corretto allontanamento di fanghi disidratati	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/07/2018	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Le lavorazioni eseguite sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Smontaggio e trasporto della coclea dall'impianto di depurazione all'officina e pulizia della stessa;</li> <li>- Sostituzione di n.1 supporto autoallineante UCFC210 SNR;</li> <li>- Sostituzione di n.1 riduttore WMI 110 1/50 PAM 100/112 B5 completo di flangia FA WMI110;</li> <li>- Sostituzione di boccola asse centrale;</li> <li>- Rifacimento della tramoggia di carico e del coperchio di ispezione;</li> <li>- Lubrificazione e rimontaggio presso l'impianto di depurazione.</li> </ul> <p>Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.</p>	
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.500,00	



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 134/18 RG del 23/07/2018
Allegati	consuntivo	n. 134/18 RG del 23/07/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
Vito Labate

Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitale