



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 09/10/2018 - 0101316



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

A.I.P.  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Gioia del Colle</b>	
	<b>Manutenzione straordinaria della filtrococlea Biotec modello FTR 96.</b>	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Blocco della griglia a filtrococlea con conseguenti disservizi sui sistemi di estrazione fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13/06/2018	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Lavori e forniture eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Smonataggio della della griglia a filtroclea e trasporto in officina;</li> <li>-FTO di n. 2 cuscinetti a sfera ci iusi autolubrificanti;</li> <li>-FTO di n. 1 supporto in akulon tornito e lavorato;</li> </ul> <p>Il tutto effettuato con l'ausilio di autogrù ed eseguito a perfetta regola d'arte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-FTO di n. 1 tenuta in gomma circolare compresivo di bulloneria in acciaio inox;</li> <li>-FTO di n. 1 pannello paraspruzzi in vetroresina con supporti in acciaio inox;</li> <li>-FTO di n. 1 ralla ISB De 640 Di 472 H56 EB 1.20.0544.200 1 STPR con cuscinetto a sfera e paraoli;</li> <li>-FTO di n. 3 lame convogliatrici in acciaio inox;</li> <li>-FTO di n. 1 cartuccia filtro a maglia in acciaio inox tipo A 100;</li> </ul> <p>Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.</p>	
Denominazione della Ditta affidataria	elle c.c.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza e presente nell'Albo Fornitori AQP (categoria merceologica AC57 - manutenzioni e lavorazioni meccaniche).	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.438,40	



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	11/07/2018
Allegati	Consuntivo	11/07/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
Vito Lamuraglia

Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci