

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. IN USCITA ; 0089036/2018
del 06-09-2018

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. Autorità idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di n. 1 valvola regolatrice di livello DN 250; RAF 00 – DN 250 (NO F. F.) – EPO [RAF10FS2EP]
STO FG/AV	ISI Castelluccio dei Sauri (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	P.i. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	L'impianto di sollevamento idrico è dotato di una valvola idromeccanica regolatrice del flusso in ingresso, attualmente fuori servizio con conseguente sfioro del compenso dell'ISI stesso, pertanto per evitare dispersione di acqua, necessita urgentemente approvvigionare l'impianto della valvola regolatrice
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto per evitare lo sfioro del compenso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03-09-2018 – A.E.T. p.i. Tommaso Lombardi
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di n. 1 valvola regolatrice di livello DN 250; RAF 00 – DN 250 (NO F. F.) – EPO [RAF10FS2EP]
Denominazione della Ditta affidataria	NAANDANJAIN Italia S.r.l. – 00071 Pomezia (Roma)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Necessita la stessa valvola regolatrice richiesta intercambiabili con quelle esistente senza effettuare modifiche idrauliche e tempi rapidi di consegna
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.352,50 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo dello sconto del 45%






acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Allegati	Offerta n. 180129 del 04/09/2018 relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



P.I. Gaetano Diurno



Il Responsabile dell'A..E.T. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



PER/ Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV
Ing. Danilo Ancora

