acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 06/05/2019 - 0037679

a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunzionalizzazione della stazione di equalizzazione.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Carmiano .
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli .
Descrizione del disservizio	Mixer stazione di equalizzazione vetusti e guasti, giunti alla fine della vita utile
Motivi dell'emergenza	La mancata miscelazione del liquame grezzo rende non omogeneo il liquame in arrivo dando luogo al superamento di alcuni limiti tabellari allo scarico .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 11/03/2019.
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di N 2 mixer completi di traliccio , arganello e fune in acciaio inox .
Denominazione della Ditta affidataria	Caprari SpA Via Emilia ovest 900 41123 Modena.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità , congruità dei prezzi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 11.380,00.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 120319 del 12/03/19 Ditta Caprari SpA Via Emilia ovest 900 41123 Modena. Applicato sconto del 50%+5%.
Allegati	Preventivo N. 120319 del 12/03/19 della ditta Caprari spa.

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

P.I. Dario Carparelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò