



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 25/02/2019 - 0017686



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	ID Minervino Murge - Riparazione elettropompa marca Flygt presso la stazione di sedimentazione finale.
Impianto di depurazione	ID Minervino Murge.
U.T.	STO BA/BAT – AED_BAT
Descrizione del disservizio	Fermo elettropompa per il sollevamento dei dreni presso la stazione di sedimentazione finale per avaria organi elettro-meccanici.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta funzionalità della stazione tale da garantire la decantazione finale e il corretto andamento del processo depurativo, rispettando i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 25.06.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione e richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio, riparazione in officina, di una elettropompa marca Flygt modello 3102.180.461 matricola n. 0240223.
Denominazione della Ditta affidataria	E.M.I.B. di Gambacorta Francesco, Via Bruno Bozzi 34/c, 70123 – Bari (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 1.815.70 (Diciottomilaottocentoquindici/70) + IVA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	E.M.I.B. di Gambacorta Francesco - Consuntivo n. 24 del 11.07.2018;
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci