

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 12/03/2019 - 0022812



Alla Direzione TECRI  
BARI

Alla Direzione INTAM  
BARI

Alla Direzione DIRPR  
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2  
BARI

<b>Oggetto</b>	<p>Impianto depurativo di STORNARA (FG) Acquisto in emergenza di pompa sollevamento acque madri a seguito di furto.</p> <p>CODICE INTERVENTO: AEDFG008</p>
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di STORNARA (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
<b>Descrizione del disservizio</b>	<p>La pompa di sollevamento pozzetto acque madri trafugata da ignoti necessita di acquisto in quanto non è presente sull'impianto una pompa di scorta (al momento per assicurare il servizio viene utilizzata una pompa di servizio di altro impianto).</p> <p>Al fine di garantire la continuità del servizio occorre acquistare la pompa oggetto di furto da parte di ignoti.</p>
<b>Motivi dell'emergenza</b>	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di:</p> <p>Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio;</p> <p>Mantenimento degli standard di Servizio</p> <p>Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.</p> <p>– Il ricorso all'emergenza è dovuto alla necessita di assicurare la continuità del servizio della stazione di sollevamento fanghi al digestore.</p>
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 01 febbraio 2019 il Responsabile RCM geom. Daniele Spagnuolo ed il Responsabile del Procedimento ing. Nicola Tselikas



acquedotto  
pugliese

l'acqua bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	constatavano l'avvenuto furto e la necessita di acquisto di una nuova pompa delle stesse caratteristiche, al momento si adattava una pompa di servizio di altro impianto.
<b>Primi interventi adottati</b>	Utilizzo di pompa di servizio di altro impianto e richiesta urgente di preventivo per acquisto nuova pompa..
<b>Termini di consegna</b>	Immediato
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Nell'immediatezza intervento di messa in sicurezza ed utilizzo di pompa volante per assicurare il servizio in attesa dell'approvvigionamento urgente dell'apparecchiatura: - Pompa Xylem modello 3045.181
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	<i>Xylem Italia Srl – Area sud - BARI</i>
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta affidabile ed apparecchiatura uguale a quelle in avaria tempistica rapida.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	PREZZO: € 1.731,50
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	€ 865,75 (sconto 50%) + iva.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Preventivi n. 48-0093-2109
<b>Allegati</b>	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

p.i. Costantino Aufieri

**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Andora