

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 05/10/2018 - 0099993



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di condizionatore per quadro elettrico a servizio della centrifuga ispessimento fanghi.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Gallipoli
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo
Descrizione del disservizio	Continuo scatto degli interruttori magnetotermici
Motivi dell'emergenza	Necessità di raffreddare quadro elettrico a servizio della centrifuga ispessimento fanghi.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 28/08/2018.
Termini di consegna	15 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e installazione condizionatore per quadro elettrico CD45IV; fornitura di Lamiera e lavori per la chiusura del vecchio foro.
Denominazione della Ditta affidataria	CBB Decanter Srl. Via dell'Industria, 13/C 60030 Monteroberto (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice dello stesso quadro elettrico.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 2.109,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 391 del 29/08/2018 €. 2.109,00
Allegati	Preventivo n. 391 del 29/08/2018 di €. 2.109,00 CBB Decanter Srl. Via dell'Industria, 13/C 60030 Monteroberto (AN)


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

