

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese  
U - 11/04/2019 - 0032477

Prot.



a DIRPR  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

|                                                                    |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                                                            | Rifunionalizzazione della centrifuga fanghi mediante fornitura del regolatore PMQ2 con tastiera e touch screen da 7"                                  |
| STO LECCE                                                          | Impianto di depurazione di Casarano.                                                                                                                  |
| Il Tecnico AQP verificatore                                        | Ing. Fabio Piscopiello.                                                                                                                               |
| Descrizione del disservizio                                        | Centrifuga fanghi ferma.                                                                                                                              |
| Motivi dell'emergenza                                              | Il fermo della centrifuga non permette l'allontanamento dei fanghi di supero con conseguente possibile superamento dei limiti tabellari allo scarico. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate        | Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 09/01/2019.                                                                   |
| Termini di consegna                                                | 5 gg.                                                                                                                                                 |
| Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità            | Fornitura in opera di un regolatore PMQ2 con tastiera e touch screen .                                                                                |
| Denominazione della Ditta affidataria                              | Pieralisi Maip Spa Via don Battistoni 1 60035 Jesi (AN).                                                                                              |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta                             | Ditta costruttrice della centrifuga.                                                                                                                  |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti                | € 5.671,60 .                                                                                                                                          |
| Verifica della congruità dei prezzi<br>(indicare eventuale sconto) | Preventivo del 10/01/2019.                                                                                                                            |
| Allegati                                                           | Preventivo del 10/01/2019 della ditta Pieralisi Maip Spa Via don Battistoni 1 60035 Jesi (AN).                                                        |


## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

|                 |  |  |              |   |  |
|-----------------|--|--|--------------|---|--|
| Conto Economico |  |  | Investimenti | X |  |
|-----------------|--|--|--------------|---|--|


**Il Richiedente**

Ing. Fabio Piscopiello



**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti



**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

