

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 28/03/2019 - 0027920



DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Bari Ovest</b>	
	<b>Manutenzione ordinaria della pompa Putzmeister di carico dei fanghi disidratati ai silos di stoccaggio.</b>	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della pompa Putzmeister con conseguente impossibilità di caricare i fanghi disidratati ai silos di stoccaggio.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	15/03/2019	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza alla ditta casa madre della pompa oggetto dell'intervento.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione ha previsto le seguenti attività: - fornitura e posa in opera di n. 3 valvole; - sostituzione di n. 2 cilindro di scambio (ricambio a scorta AQP); - Collaudo finale.	
Denominazione della Ditta affidataria	Demorindustria Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della pompa oggetto dell'intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.510,76	

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	2019-209 del 26/03/2019
<b>Allegati</b>	consuntivo	2019-209 del 26/03/2019


**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>	<b>X</b>			<b>Investimenti</b>
------------------------	----------	--	--	---------------------

Il Richiedente  
L' RCM  
P.I. Luca Picciallo



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

