



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 04/04/2019 - 0030174



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Intervento di pulizia con autospurgo delle aree dell'impianto di depurazione a seguito di fuoriuscita liquami
Impianto	Impianto di depurazione di Lizzano (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Fuoriuscita di liquami dal pozzetto acque di ritorno stabilizzazione e ispessitore nelle aree dell'impianto. Si è evidenziata la necessità di dover procedere alla pulizia delle aree per il ripristino delle ordinarie condizioni di igiene e salubrità
Motivi dell'emergenza	La fuoriuscita di liquami e lo sversamento sulle aree dell'impianto rappresenta una circostanza di urgenza, poiché oltre a determinare situazioni di insalubrità per gli operatori dell'impianto, comporterebbe il rischio di inquinamento delle aree limitrofe. Il mancato urgente ripristino rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 14/02/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Servizio già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Pulizia delle aree con l'ausilio di autospurgo
Denominazione della Ditta affidataria	Verrenti Angelo Autospurghi Idrodinamici - C.so Europa, 51 74020 Lizzano (TA) P.IVA o CF: 00880180731

Mod/PG3 21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.571,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature ed immediatamente disponibile alla esecuzione del servizio
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.600,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo di mercato
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 18/02/2019
Allegati	Consuntivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti		
-----------------	---	--	--------------	--	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Molarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG.3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



FR 130412 01 0201220104 01 11221002/LR