

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. N° USCITA N° 0000903/2019
del 04-01-2019

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. Autorità idrica Pugliese

Oggetto	lavori di adeguamento elettrico presso i quadri elettrici esistenti, corredati di documenti di conformità. D.M. 37/08, per la sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro, secondo le prescrizioni impartite dall'Ispettore INAIL.
STO FG/AV	Serbatoio Rodi Garganico
Il Tecnico AQP verificatore	Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Il serbatoio di Rodi Garganico è stato oggetto di verifica dell'INAIL durante il sopralluogo sono state evidenziate alcune anomalie dell'impianto elettrico in materia di sicurezza e la insufficienza documentazione di conformità alla normativa di legge vigente.
Motivi dell'emergenza	Adeguare i quadri elettrici, con scaricatori di corrente e limitatori di sovratensione a protezione degli stessi, con prove di funzionamento e corredarli di schemi elettrici, planimetrie, relazioni di scariche atmosferiche e di documenti di conformità richiesti.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26-11-2018 – Ispettore INAIL
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Adeguamento dei quadri elettrici, per la protezione contro le scariche atmosferiche, fornitura e posa in opera di componenti elettrici presso i quadri elettrici a tutela del personale che opera. Redazione di schemi elettrici e relazione di scariche atmosferiche ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. Elettromeccanica srl - 71122 Foggia

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona e in grado di fornire un tempestivo ripristino
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.730,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo con sconto
Allegati	Offerta C.E. L. - del 02/01/2019 relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



P.i. Gaetano Diurno



Il Responsabile dell'A..E.T. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



PER/ Si valida: **Il Dirigente S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora

