

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 04/03/2019 - 0019886



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Fornitura pezzo intermedio DN 300 con guarnizione profilo ad U DN 300 per elettropompa sommersibile XFP305J-CB2 PE220/6.50 EX-10	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Rottura del pezzo intermedio DN 300	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/12/2018	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta per acquisto ricambi originali SULZER	
Termini di consegna	15/03/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n.1 pezzo intermedio con relativa guarnizione profilo ad U DN 300	
Denominazione della Ditta affidataria	SULZER Italy S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.490,00	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	n. 5001003102 del 10-12-2018
Allegati	preventivo	n. 5001003102 del 10-12-2018


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

