

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 23/05/2019 - 0043675



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Barletta –Manutenzione straordinaria delle soffianti marca MAPRO a servizio della stazione di ossidazione
Impianto di depurazione	Barletta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo di n°3 soffianti a causa dell'avaria di organi meccanici ed idraulici, avvenuta per il funzionamento fuori curva delle stesse, che ha determinato il surriscaldamento anomalo delle apparecchiature.
Motivi dell'emergenza	Il fermo delle soffianti pregiudica il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con conseguente decadimento dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 08.05.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo delle apparecchiature.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione, attivazione delle n°2 soffianti di riserva e richiesta di intervento dei tecnici della casa produttrice al fine di valutare le attività e le forniture necessarie alla manutenzione delle apparecchiature.
Termini di consegna	3 settimane da ricevimento ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria delle n° 5 soffianti consiste nella fornitura in opera di organi meccanici e idraulici essenziali ad evitare il surriscaldamento delle apparecchiature garantendo l'esercizio delle stesse nella propria curva di funzionamento così da prolungare la loro vita utile.
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 18.567,00 – prezzo scontato € 14.853,60



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della rilevanza dell'intervento e dello sconto applicato pari al 20%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°2019000122 rev 3 del 16/05/2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. ~~Girolamo Vitucci~~