

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 23/05/2019 - 0043661



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto Depurativo di San Ferdinando di Puglia - Fornitura di n°2 pompe monovite per l'invio dei fanghi alla centrifuga
Impianto di depurazione	San Ferdinando di Puglia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo delle pompe monovite installate presso la stazione di disidratazione meccanica dei fanghi a causa dell'avaria di organi meccanici.
Motivi dell'emergenza	L'avaria delle apparecchiature potrebbe pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con decadenza dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 06.05.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica del guasto, messa in sicurezza elettrica delle apparecchiature, richiesta preventivo per fornitura nuove apparecchiature
Termini di consegna	Sei settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 Pompe monovite tipo LG 450C/K
Denominazione della Ditta affidataria	Bellin S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta affidataria risulta essere la casa produttrice dell'apparecchiatura attualmente in avaria e pertanto la fornitura garantisce perfetta compatibilità idraulica ed elettrica.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo scontato € 4.957,20
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della percentuale di sconto applicata pari al 10%



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. A-2019-OF-P-777 del 15.05.2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione**
Sig. Nicola Ricco

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT**
Ing. Salvatore Calendano

**Si autorizza:
Il Manager**
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci