



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDEIAPAM
SEDETECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.ajp.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Impianto depurativo di Bari Est. Manutenzione straordinaria alla stazione di grigliatura con realizzazione di una vasca di contenimento in acciaio inox ospitante la nuova griglia verticale a catena e la coclea di trasporto del grigliato	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Blocco reiterato del sollevamento fanghi primari, del sollevamento fanghi ricircolo ai digestori e blocco funzionamento centrifughe per presenza di stracci non grigliati nella stazione di grigliatura	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare il blocco del trattamento della linea fanghi	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/01/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato delle stazioni di sollevamento fanghi primari e di ricircolo e richiesta di assistenza a ditta specializzata sulle stazioni di trattamento d'interesse e a monte.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Realizzazione di vasca di contenimento in acciaio inox ospitante una nuova griglia verticale a catena e la coclea di trasporto del grigliato	
Denominazione della Ditta affidataria	Sereco srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente in quanto già presente sul cantiere e contrattualizzata nell'ambito dell'accordo quadro degli interventi di manutenzione straordinaria sui depuratori AED BARI, visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 124 238,19	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	del 23/05/2019 assunto al Ns. Prot. n.46130 del 31/05/2019
Allegati	Consuntivo	del 23/05/2019 assunto al Ns. Prot. n.46130 del 31/05/2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
Ing. Daniela Mastromatteo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

