



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 15/03/2019 - 0024134



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di filtrazione finale-Filtro a disco marca Sereco tipo FDG x21 matricola V2150024
Impianto	Impianto di depurazione di Mottola (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Si è verificato il deterioramento con conseguente distacco dei teli filtranti e del sistema di lavaggio automatico
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata alla stazione di che trattasi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché si potrebbe verificare il fermo delle stazioni di trattamento con un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 21/01/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione delle apparecchiature, tubazioni e componenti danneggiati

Mod/PG3 21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.355.575,00

C.F. P.IVA 00247020721 REA U.C.I.A.A. di Bari n. 414692
Email: acquedotto.pugliese@regione.puglia.it

ISO 9001
ISO 14001
EN 15189

BUREAU VERITAS
Certification



N° 100410 N° 07543220-106 N° 01274402-JR



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Sereco srl via della Solidarietà e del volontariato, n.10- 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della apparecchiatura in oggetto e dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità. Iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 14030,00 sconto di 3840,00 = TOTALE € 10.190,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato di € 3840,00
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo di lavoro n P21921 del 20/02/2019
Allegati	Rapportino/Consuntivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notaricola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3 21 04

Rev 2 del 31 01 2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Per: acquedotto.pugliese@provincia.ba.it

AQP
Acquedotto Pugliese

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



N° 120433 N° 1204220700 N° 12274001700