



**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

DIRPR  
SEDE  
  
IAPAM  
SEDE  
  
TECRI  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Impianti di depurazione di Bari Est, Castellana Grotte, Locorotondo, Monopoli, Noci, Putignano e Turi - Fornitura di prodotti chimici per i mesi di Febbraio e Marzo 2019.
<b>Impianto di depurazione</b>	Impianti di depurazione di Bari Est, Castellana Grotte, Locorotondo, Monopoli, Noci, Putignano e Turi (RCM Vito Labate).
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Disfunzione per formazione di schiume, valori alti del fosforo e odori mefitici.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate in data 01/02/2019 (ID Locorotondo, Monopoli e Putignano), e in data 24/02/2019 (ID Bari Est, Castellana Grotte, Locorotondo, Monopoli, Noci e Turi).
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di ANTIFOAM 110 IBC, CATFLOC 441 IBC (febbraio 2019) e fornitura di ANTIFOAM 110 IBC, ANTIFOAM GT, CATFLOC 441, CATFLOC 440, ANTIFOAM 110, AIRTHONE (marzo 2019).
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Catra S.r.l.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>FEBBRAIO 2019:</b> € 10.800,00 (Euro diecimilaottocento/00) +IVA (ID Locorotondo, Monopoli e Putignano) <b>MARZO 2019:</b> € 5.600,00 (Euro cinquemilaseicento/00) +IVA (ID Bari Est) € 16.842,50 (Euro sedicimilaottocentoquarantadue/50) +IVA (ID del CO Monopoli) <b>TOTALE (FEBBRAIO + MARZO): € 33.242,50 + IVA</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 1067LS/2018 del 17/10/2018, n. 1111LS/2019 04/03/2019
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Investimenti</b>
------------------------	-------------------------------------	--	---------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Vito Labate

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci