

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 05/04/2019 - 0030478



DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'AIP  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest  Lavori di pulizia, bonifica e vuotatura vasca di ispessimento fanghi.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della stazione di ispessimento fanghi con conseguente impossibilità di ispessire i fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/11/2018	Luca Picciallo  Ing.-Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Castiglia Srl  Pulizia e vuotatura della vasca di ispessimento fanghi: - vuotatura e pulizia delle pareti, del fondo vasca e delle carpenterie metalliche sommerse con prelievo e carico dei residui estratti con conseguente rimessa in testa al ciclo produttivo dell'impianto di depurazione); Le seguenti lavorazione sono state eseguite con l'ausilio di autoespurghi, autogrù, il tutto effettuato da una squadra composta da personale qualificato, formato ai sensi del D.P.R. 177/2011 (spazi confinati) all'uso di tutte le attrezzature specifiche tra cui quelle omologate ai sensi della direttiva Atex 94/9/EC.	
Denominazione della Ditta affidataria	Castiglia Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 29.200,00	

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	del 28/12/2018
<b>Allegati</b>	Consuntivo	del 28/12/2018

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico				X	Investimenti
-----------------	--	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
Il Pianificatore  
Luca Picciallo



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

