

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 04/07/2019 - 0056619



Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Casamassima "Nuovo"	
	Manutenzione straordinaria della cabina di trasformazione e del gruppo elettrogeno.	
Impianto di depurazione	Casamassima "Nuovo"	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Danneggiamento e mal funzionamento di diverse apparecchiature a servizio della cabina di trasformazione e necessità di effettuare manutenzione sul gruppo elettrogeno di emergenza.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e messa in esercizio dell'impianto di depurazione.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/10/2018	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	21/11/2018	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di materiale elettrico per la cabina di trasformazione e ricambi per il gruppo elettrogeno di emergenza.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 19.503,08	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 526/2018 del 23/11/2018
Allegati	Consuntivo	n. 526/2018 del 23/11/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza. Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

