



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 14/05/2019 - 0040051



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di una nuova soffiante ossidazione
Impianto	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Fermo soffiante ossidazione
Motivi dell'emergenza	La soffiante a servizio della stazione di ossidazione va' in blocco. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 08/05/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza
Termini di consegna	3 - 4 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario procedere all'acquisto ed installazione di una nuova soffiante

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



CE: 130611 - N° IT24222GUE - N° ET27401211K



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	AERZEN Italia S.r.l. - Via Raffaello Sanzio, 52 - 20021 Bollate P.IVA /C.F. 05841190969 - e-mail: aerzen@aerzen.it
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice dell'apparecchiatura che è andata in avaria
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.270,83 + I.V.A. per la sola fornitura
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto 15 %
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta AERZEN Italia S.r.l. n.SEQ-19-000511/ 0 del 09/05/2019
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Offerta su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Sud

P.I. Alessandro MARINO

Il Responsabile AED BR

Ing. Domenica Vicenti

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

