



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 22/07/2019 - 0061443



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	ID Spinazzola – Manutenzione straordinaria alla stazione soffianti e al quadro elettrico e motori.
Impianto di depurazione	ID Spinazzola
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Disservizio dovuto al fermo della stazione di ossidazione biologica causa avaria motori e quadro elettrico.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento della stazione soffianti e del funzionamento delle componenti elettromeccaniche garantendo il corretto apporto di ossigeno alle vasche di ossidazione biologica al fine e la regolare l'efficienza del processo depurativo ed il rispetto dei limiti tabellari all'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 08.04.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Gli interventi consistono nella verifica del corto circuito e sostituzione contatori, relè e relativi cablaggi successivo smontaggio dei motori bruciati e trasporto in officina per verifica e riparazione; montaggio nuovi motori con sostituzione di cinghi e realizzazione di nuovi collegamenti elettrici. Fornitura in opera n. 1 quadro elettrico di comando comprensiva di carpenteria metallica di rivestimento, con relativi accessori per alimentazione/controllo dei contatori e salvamotori, mixer, elettropompe sommerse, elettroagitatore, e pompa mono.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. ELETTROMECCANICA S.r.l. , Via di Tressanti, 1° traversa snc, 71121 – Foggia (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 18.000,00 (Diciottomila/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Preventivo n. 07 del 10.04.2019 € 21.677,09 - 10% = € 19.509,38; Ulteriore sconto: € 19.509,38 - 1.509,38 = € 18.000,00 + IVA Importo totale dei lavori pari a: € 18.000,00 (Diciottomila/00) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 07 del 10.04.2019;
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco**

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**