

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 05/09/2019 - 0071481



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia – Manutenzione straordinaria del quadro generale di distribuzione
Impianto di depurazione	MARGHERITA DI SAVOIA
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'impianto a causa di corto circuito dell'interruttore generale di alimentazione elettrica.
Motivi dell'emergenza	La mancanza di energia elettrica pregiudica il normale funzionamento dell'impianto di depurazione definendo le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 31.07.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo dell'impianto
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per messa in sicurezza elettrica, avvio di gruppo elettrogeno per alimentazione elettrica delle utenze preferenziali, individuazione del guasto e sua riparazione.
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento è consistito nella sostituzione dell'interruttore generale di distribuzione
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. ELETTROMECCANICA s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta interpellata per lo svolgimento della manutenzione, risulta essere ditta specializzata nonché prontamente disponibile ad eseguire gli interventi con carattere d'urgenza.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 5.300,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 19C Emergenza del 01.08.2019



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
----------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci