



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Al Direttore Procurement

All'Unità Tecnica

All'Internal Audit

Oggetto	Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali e di varie stazioni di trattamento CODICE INTERVENTO: AEDFG0049
Impianto	Impianto di depurazione di San Marco in Lamis (FG)
S.T.O.	AV-FG
Descrizione del disservizio	<ul style="list-style-type: none"> - Avaria dell'impianto idrico di alimentazione delle docce di emergenza; - avaria di parte dell'impianto elettrico e di illuminazione esterna; - mancanza di adeguato sistema di estrazione e sollevamento elettropompe dal locale interrato dell'edificio "sollevamento allo scarico"
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e scongiurare rischi per la sicurezza del personale che opera all'interno dell'impianto di depurazione
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03.06.2019 - Geom. Daniele Spagnuolo, Ing. Nicola Tselikas
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica degli impianti e richiesto intervento impresa esterna
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>L'intervento è consistito in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrazione carpenterie metalliche - Fornitura ed installazione di n.2 paranchi manuali - Ripristino impianto di illuminazione esterna



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none">- Adeguamento impianto elettrico- Messa in sicurezza quadri elettrici- Sostituzione impianto autoclave- Sostituzione docce lavaocchi d'emergenza
Denominazione della Ditta affidataria	Impresa Vitulano Srl – Ex S.S. 89 Km. 170+100 – 71043 Manfredonia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Operatore economico della zona iscritto presso l'albo fornitori qualificati di AQP che ha manifestato la disponibilità ad intervenire con immediatezza
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo perizia: € 32.537,21 per lavori oltre € 1.341,00 per costi della sicurezza
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Ribasso offerto del 15,00% sull'importo dei lavori (Importo ordine: € 28.997,63 di cui € 27.656,63 per lavori oltre € 1.341,00 per costi della sicurezza)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta del 07.06.2019
Allegati	Offerta c.s.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il richiedente

Il RCM AED Foggia

Geom. Daniele Spagnuolo

Il Responsabile AED Foggia

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Dirigente**

Ing. Danilo Ancora

AED\Geom. M. Palmieri

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 2 di 2