



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 07/08/2019 - 0066514



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di Ischitella (FG) Fornitura e posa in opera di ricambi originali CBB per il ripristino della centrifuga a servizio della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi. CODICE INTERVENTO: AGDFG0038
Impianto	Impianto depurativo di Ischitella (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 19 luglio 2019, presso il depuratore di Ischitella, si è verificata l'improvvisa avaria alla centrifuga marca CBB a servizio della disidratazione meccanica dei fanghi, con rottura della scheda interfaccia.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 19 luglio 2019 il Responsabile RCM FG1, evidenziava le anomalie riscontrate, di seguito riportate: "avarìa alla centrifuga CBB disidratazione meccanica fanghi" con sostituzione scheda



acquedotto
pugliese

L'acqua. Bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	interfaccia già verificata dalla specialistica AQP ed irreparabile.
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianto depurativo di Ischitella (FG)</p> <p>Fornitura e posa in opera di ricambi originali CBB per il ripristino della centrifuga a servizio della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.</p> <p>Attività da svolgere</p> <p>Sostituzione della scheda interfaccia e rimessa in marcia della centrifuga con intervento di tecnico specializzato CBB.</p> <p>Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione.- la fornitura in opera dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: geom. Leonardo Alfeo, Reps. Conduzione e Manutenzione San

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	Severo
Denominazione della Ditta affidataria	CBB DECANTER – MONTEROBERTO (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e costruttrice dell'apparecchiatura da revisionare. Prezzi congrui.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 2.672,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 2.672,00 + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n°310 del 22 luglio 2019 della Ditta CBB DECANTER
Allegati	Preventivo n°310 del 22 LUGLIO 2019 ditta CBB DECANTER .

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri



Il Responsabile dell'Area
Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**
Ing. Danilo Ancora

