



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Stazione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. U - 23/07/2019 - 0061974



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di messa in sicurezza
Impianto	Impianto di depurazione di: Taranto "Gennarini"
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Deterioramento di alcune solette in cls prefabbricato su cunicoli linea elettrica, deterioramento del manto stradale in prossimità della palazzina servizi, deterioramento dell'autoclave a servizio dell'impianto abbattimento odori, cedimento per vetusta di alcune solette prefabbricate carrabili e cedimento per corrosione di n.8 chiusini in lamiera striata
Motivi dell'emergenza	Le avarie riscontrate alle stazioni di che trattasi rappresentano una circostanza di urgenza per la sicurezza degli operatori così come previsto dal DL 81/08 e potrebbero compromettere la funzionalità delle stazioni di trattamento che causerebbe un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore, Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 24.05.2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cogneto, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



76 130413 - N° IT292226UK - N° 113748004K



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione delle strutture danneggiate
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service S.r.l. Via R. Zandonai n.15 - 70024 Gravina di Puglia (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Impresa attrezzata e disponibile ad eseguire in tempi brevi, i lavori sopra indicati. - ART 125 - Comma 1 - Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- Totale €.4.800,00 - Totale scontato €.4.560,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto del 5 % sui prezzi unitari
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta della Opera Service S.r.l. n. 36 del 27/05/2019
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura - Offerta della Opera Service S.r.l. n. 36 del 27/05/2019 - DDT n. 13 del 24/06/2019 - DDT n. 14 del 28/06/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



IT 100413 - N° IT2422208UK - N° IT2749024UK