

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Putignano</b>	
	Fornitura inverter ABB ACS580-01-169A 380-480V a servizio della soffiante Robuschi	
Impianto di depurazione	Putignano	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Sostituzione inverter ABB ACS580-01-169A 380-480V in avaria, a servizio della soffiante Robuschi. Il tutto per aumentare la quantità di aria erogata al comparto biologico affinché possa essere ossidata la frazione azotata. Intervento da collegare a ODM	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24/07/2019	Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della soffiante e richiesta di offerte a ditte specializzate.	
Termini di consegna	30/08/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità		
Denominazione della Ditta affidataria	Garofoli	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta risultata più economica a seguito di indagine di mercato eseguita fra ditte operanti nel mercato specifico. <b>Offerta ditta Impiantistica Garofoli € 4.000,00</b> Offerta ditta Acmei € 5.166,95	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.000,00	

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta	n. 5241976 del 25.07.2019
<b>Allegati</b>	Offerta	n. 5241976 del 25.07.2019

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
Vito Marangi



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

