

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 17/09/2019 - 0074375



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Fornitura di n.2 elettropompe sommergibili Xylem NP 3102.160MT 461 da 3,1 KW complete di kit per il montaggio.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Sostituzione delle due elettropompe Flygt del sollevamento fanghi di supero, per avaria di una elettropompa risultata antieconomica la riparazione e una per evidente perdita di efficienza. Intervento da collegare a ODM	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02/09/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Smontaggio dell'elettropompa in avaria, richiesta di offerta a ditte specializzate per revisione e/o acquisto nuovo	
Termini di consegna	18/09/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	1;	
Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Water Solutions Italia S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta risultata più economica a seguito di indagine di mercato eseguita fra ditte operanti nel mercato specifico. Offerta ditta XYLEM per n.2 elettropompe € 7.328,00 Offerta ditta Sarvito per revisione n.1 elettropompa € 3650,52	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.328,00	


INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Offerta	n. 48-0616-2019 del 03.09.2019
Allegati	Offerta	n. 48-0616-2019 del 03.09.2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

