

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 08/10/2019 - 0080281



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

| | | |
|--|--|---------------|
| Oggetto | Impianto di depurazione di : Bari Est | |
| | Lavori di manutenzione straordinaria al quadro elettrico n. 2 a servizio delle soffianti dell'ossidazione. | |
| Impianto di depurazione | Bari Est | |
| Area | STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari | |
| Descrizione del disservizio | Avaria del quadro elettrico n.2 a servizio delle soffianti dell'ossidazione. | |
| Motivi dell'emergenza | Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale | |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Inizio intervento 07/03/2019 Fine intervento 08/04/2019 | Vito Labate |
| | | Ing. Discipio |
| Primi interventi adottati | Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata. | |
| Termini di consegna | intervento eseguito | |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Fornitura e posa in opera di n. 1 interruttore 4Px2000A Siemens, mt 48 di di cavo butilico 1x, n. 40 capicorda 1x240 mmq e n. 40 bulloni comoleti di dado. | |
| Denominazione della Ditta affidataria | LM Tecnologie | |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza | |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 17.103,84 | |

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

| | | |
|---|--|----------|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza. | |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo | n. 49/19 |
| Allegati | Consuntivo | n. 49/19 |


Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|-----------------|--|--|----------|---------------------|
| Conto Economico | | | X | Investimenti |
|-----------------|--|--|----------|---------------------|

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

