



p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" - Lavori di adeguamento alle norme elettriche della cabina mt/bt e vano clorazione con risanamento dei locali a servizio del pozzo di emungimento idrico "Alessano 1" in agro di Alessano - (Lecce) – località Masseria Nuova
Impianto	Pozzo "ALESSANO 1" in agro di Alessano (LE) Località Masseria nuova .
U.O.	DIRAP – IMPVE
Descrizione del disservizio	Riattivazione urgente del pozzo "ALESSANO 1" a seguito di interventi urgenti ed indifferibili al Canale Principale
Motivi dell'emergenza	Evitare la sensibile riduzione dell'apporto idrico all'intero sistema AQP ed in particolare causando forti criticità nella distribuzione idrico potabile all'abitato di Alessano (LE).
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20 giugno 2019
Primi interventi adottati	Scavo a sezione ristretta realizzazione di letto di sabbia fornitura e posa in opera di posa cavidotto, nuova linea elettrica di alimentazione impianto di clorazione.
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori 21 giugno 2019. Ultimazione Lavori il 23/08/2019.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	- L'intervento ha richiesto l'esecuzione delle seguenti lavorazioni e forniture in opera: - Rimozione apparati elettrici di protezione in Mt - Rimozione apparati elettrici bt (quadro generale cabina Mt/bt, quadro comando pompe, quadro comando impianto di clorazione) - Fornitura di nuovi apparati elettrici di protezione Mt; - Fornitura nuovi apparati elettrici bt (quadro generale cabina Mt/bt, quadro comando pompe, quadro comando impianto di clorazione);

request to purchase your app if www.admob.it

Acquedotto Purilese



NOTES



	- Nuove linee elettriche di alimentazione bt vano cabina Mt/bt; - Nuova linea elettrica di alimentazione impianto di clorazione - Opere edili di risanamento locali cabina Mt/bt - Prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Mansueto Leonardo - Noci (BA) – Zona G6/n 70015
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€. 35.000,00 oltre IVA come per Legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 25/06/2019
Allegati	• Verbale di accertamento Somma Urgenza. • Relazione Tecnica. • Preventivo del 25/06/2019.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)