

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. I - 18/10/2019 - 0083111



Alla DIRPR

Alla DIRRI

Alla IAPAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di manutenzione straordinaria stazione di sollevamento ricircolo interno con fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Pertusillo – Missanello – (PZ)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Presso l'impianto di potabilizzazione del Pertusillo le acque di ricircolo interno sono sollevate e reinviolate all'inizio del processo di potabilizzazione mediante una stazione di sollevamento equipaggiata con n.3 elettropompe sommergibili. Tali elettropompe sono gestite ed alimentate da un quadro elettrico con inverter, plc di controllo e trasmettitori di livello. A causa di anomalie di funzionamento del sistema di gestione e degli inverter, non si riesce a far funzionare tali elettropompe in automatico ma solo in modalità manuale. <u>L'inverter della elettropompa n.3 è fuori servizio e, pertanto, non utilizzabile.</u>
Motivi dell'emergenza	Il mancato regolare funzionamento della stazione può provocare il fuori servizio delle elettropompe per funzionamento "a secco" o la perdita 200 litri/secondo di sorsa idrica
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	23/05/2019 da parte del Responsabile dell'impianto.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	Entro 60 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di manutenzione straordinaria stazione di sollevamento ricircolo interno con fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito S.r.l. Via Baione n.c. Z.I. – 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità specializzata in tali lavorazioni
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.000,00 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Si ritiene il prezzo congruo in base ad esperienza pregressa



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerta ditta Sanvito S.r.l. n.130/BIS/2019 del 27/05/2019
Allegati	Offerta ditta Sanvito S.r.l. n.130/BIS/2019 del 27/05/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio D'Andrea

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Fiori