

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 25/07/2019 - 0062970



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Corato – Fornitura di n° 2 pompe a servizio del gruppo di pressurizzazione delle acque di servizio.
Impianto di depurazione	Corato
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo di n°2 pompe a servizio del gruppo di pressurizzazione delle acque di servizio a causa dell'avaria di organi meccanici.
Motivi dell'emergenza	L'avaria dell'apparecchiatura potrebbe compromettere il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con decadenza dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 29.05.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo delle apparecchiature.
Primi interventi adottati	Richiesto intervento alla DIRTE che ha ritenuto non opportuno procedere alla riparazione a causa della obsolescenza delle macchine. Messa in esercizio pompa di emergenza per garantire l'approvvigionamento dell'acqua di servizio all'impianto.
Termini di consegna	12 settimane lavorative da ricevimento ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n°2 pompe modello T 51-80 SG2-LB3B con motore.
Denominazione della Ditta affidataria	TURO ITALIA S.P.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta essere la casa costruttrice delle apparecchiature attualmente in avaria e pertanto la fornitura garantisce perfetta compatibilità elettrica.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 22.540,00– prezzo scontato € 17.355,80
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della percentuale di sconto applicata pari al 23%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°99298_1 del 16.07.2019





acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci