



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Auditing (IAPAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di Molfetta – Fornitura e posa in opera di componenti meccaniche per carroponte della stazione di sedimentazione primaria.
Impianto di depurazione	ID Molfetta
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della stazione di sedimentazione primaria a causa dell'avaria di organi meccanici.
Motivi dell'emergenza	Il fermo della stazione di sedimentazione primaria potrebbe pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con decadenza dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 06.05.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il fermo.
Primi interventi adottati	Verifica del guasto, messa in sicurezza della stazione e richiesta d'intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella fornitura e posa in opera di n. 46 assi per ruote di acciaio inox AISI 304 previo smontaggio di ruote ed estrazione di assi esistenti.
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL s.r.l. – C.da Ramunno di sotto Zona C 61/F – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare la fornitura e posa in opera in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 1.158,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato in considerazione dell'emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 033/20 FM del 15/06/2020


INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti sopra indicati.
----------	---------------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci

