

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 23/07/2019 - 0062207



Alla Direzione Procurement (DIRPR)
Bari

All'Internal Audit (INTAM)
Bari

All'Unità Tecnica (TECRI)
Bari

Oggetto	Fornitura in opera di n° 1 filtrococlea con compattatore integrato CODICE INTERVENTO: AEDFG0034
Impianto	Impianto di depurazione di Orsara (FG)
S.T.O.	AV-FG
Descrizione del disservizio	Avaria meccanica della filtrococlea posta a servizio della stazione di grigliatura
Motivi dell'emergenza	Garantire il regolare funzionamento della stazione di grigliatura e, di conseguenza intercettare ed eliminare i solidi che potrebbero danneggiare e/o rallentare il processo depurativo e le apparecchiature a servizio delle stazioni a valle della grigliatura o ostruire le tubazioni
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01.07.2019 - Geom. Daniele Spagnuolo, Ing. Nicola Tselikas
Primi interventi adottati	Verifica del guasto e messa in sicurezza elettrica della stazione
Termini di consegna	30 giorni consecutivi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	- Fornitura in opera di n° 1 filtrococlea con compattatore integrato mod. 05-0362-300; - fornitura in opera di n° 1 quadro elettrico di comando e controllo
Denominazione della Ditta affidataria	Siderurgica del Polesine S.R.L. - Viale Delle Industrie 9- 45100 Rovigo

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fornitore iscritto presso l'albo fornitori qualificati di AQP, specializzato nella produzione di apparecchiature elettromeccaniche e che ha garantito la fornitura in tempi rapidi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 17.700,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo netto di € 11.292,60 corrispondente allo sconto del 36,20%, da ritenersi congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta 28/9136/01/DDA/2019 Rev.01 del 08.07.2019
Allegati	Offerta c.s.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile di conduzione e manutenzione AED Foggia

Geom. Daniele Spagnuolo

Il Responsabile AED Foggia

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Dirigente STO AV-FG**

Ing. Danilo Ancora