

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 13/08/2019 - 0067483



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Casamassima Nuovo	
	Realizzazione di setti in C.A. nella vasca di clorazione.	
Impianto di depurazione	Casamassima Nuovo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	A seguito delle prove in bianco propedeutiche all'avvio dell'esercizio, si rilevava una cattiva disinfezione dell'affluente.	
Motivi dell'emergenza	Garantire i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	22/05/2019	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	30/05/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Realizzazione di circa 200 mq di setti in CLS previa realizzazione di ancoraggi alla platea esistente (perforazione e iniezione di resina epossidica e connettori di ancoraggio fi 10 in acciaio ad aderenza migliorata zincati a caldo).	
Denominazione della Ditta affidataria	Costruzioni Generali De Biase Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto la prossima messa in esercizio dell'impianto.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 26.630,17	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Computo	n. 485/2018 del 22.11.2018
Allegati	Computo	n. 485/2018 del 22.11.2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vito