



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Auditing (IAPAM)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Andria – Fornitura di n°2 soffianti marca ROBUSCHI a servizio del dissabbiatore.
Impianto di depurazione	ANDRIA
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria di n. 2 soffianti ROBUSCHI a servizio della dissabbiatore.
Motivi dell'emergenza	Il malfunzionamento delle soffianti in oggetto non garantisce la funzionalità corretta della stazione di dissabbiatura e il mancato ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D. Lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14.05.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato l'avaria.
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata e richiesta di fornitura di nuovi soffiatori alla ditta ROBUSCHI, casa produttrice dell'apparecchiatura in parola
Termini di consegna	3 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 soffianti marca Robuschi modello ROBOX ES_55/2P-RVP80 completa di tutti gli accessori
Denominazione della Ditta affidataria	Gardner Denver s.r.l. – Divisione ROBUSCHI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria della fornitura è la casa costruttrice dell'apparecchiatura pertanto viene rispettata la perfetta intercambiabilità dal punto di vista di caratteristiche tecniche.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 17.887,20 – Prezzo scontato € 12.142,80
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; la ditta ROBUSCHI ha riservato lo sconto del 32% sul costo di listino

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	N° 21151457 Rev.2 del 20/05/2020
Allegati	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

