

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese  
I - 27/09/2019 - 0077374



Alla DIRPR

Alla DIRAC

<b>Oggetto</b>	Intervento di manutenzione straordinaria in Somma Urgenza per la sostituzione di un tratto della condotta di aspirazione, in acciaio DN 400, asservita all'ISI dell'Impianto di potabilizzazione del Fortore
<b>Impianto</b>	Potabilizzatore di Fortore
<b>U.T.</b>	POTAP - Potabilizzatore Fortore
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rottura della tubazione in acciaio DN 400 asservita all'aspirazione delle pompe n. 1 e 2 dell'impianto di sollevamento idrico - ISI Fortore con fuoriuscita di forti getti di acqua. Rischio danneggiamento impianti elettrici ed apparecchiature elettromeccaniche nonché causa di grave situazione di pericolo per il personale addetto alla gestione e controllo del processo di potabilizzazione.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la sicurezza del personale e la salvaguardia delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche. Assicurare la corretta funzionalità dell'impianto di Sollevamento ISI Fortore.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	12 settembre 2019 da parte del personale di conduzione e manutenzione dell'impianto di potabilizzazione.
<b>Primi interventi adottati</b>	Dismissione e isolamento della tubazione in questione.
<b>Termini di consegna</b>	1 giorno
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione del tratto di tubazione danneggiata e non più riparabile (curva in acciaio DN 400) con altra di nuova fornitura.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	P.F.T. di Palladino Fabrizio – San Giovanni Rotondo (FG)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta resasi immediatamente disponibile ed avente requisiti, macchine ed attrezzature idonee nonché ditta che ha già operato in precedenza su opere simili presso l'impianto del Fortore.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 3.342,75 + IVA al netto dell'applicazione di uno sconto del 25%




**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Costo come da consuntivo/computo n. 81 del 16/09/2019, allegato.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Preventivo/Consuntivo e analisi costi n. 81 del 16/09/2019.
<b>Allegati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbale di Accertamento Somma Urgenza;</li> <li>- Verbale di Affidamento intervento in Somma Urgenza; -</li> <li>- Preventivo/Consuntivo e analisi costi n. 81 del 16/09/2019 della ditta P.F.T.;</li> <li>- Perizia Giustificativa di Spesa;</li> <li>- Certificato di Ultimazione Lavori;</li> <li>- Certificato di Regolare Esecuzione Intervento;</li> <li>- Documentazione Fotografica.</li> </ul>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

**Richiedente: Il Direttore dei Lavori**

*Geom. Mario Fortunato*




**Il Responsabile dell'Impianto**

*Dot. Armando Costiccola*



**Il Responsabile del Procedimento**

*Geof. Bocco Ramundo*



**Si Autorizza: Il Direttore DIRAP/POTAP**

*Ing. Gianluigi Flori*

