



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
U - 04/10/2019 - 0079161



INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di Polignano a Mare –Valutazione delle performance di abbattimento degli odori dell'impianto di deodorizzazione e manutenzione straordinaria dello stesso.
Impianto di depurazione	Polignano a Mare
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Presenza di odori mefitici sull'impianto di depurazione di Polignano a seguito di malfunzionamento dell'impianto di deodorizzazione.
Motivi dell'emergenza	Evitare l'inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato da Vito Marangi in data 04/06/2019.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditte specializzate nel settore.
Termini di consegna	Inizio lavori LEnviros 11/06/2019 Fine lavori LEnviros 29/07/2019 Inizio lavori Biotec 29/07/2019 Fine lavori per il rientro emergenza Biotec 31/07/2019
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<u>LAVORI EFFETTUATI DA LENVIROS SRL</u> Determinazione della concertazione di odore secondo la norma UNI EN 13725:2004 attraverso: - Campionamenti effettuati mediante l'ausilio di cappa accelerante e pompe ad effetto polmone sulle condotte di adduzione dei presidi di abbattimento odori; - Misura fluidodinamica su condotta effettuata mediante strumentazione portatile Testo. <u>LAVORI EFFETTUATI DA BIOTEC SRL</u> - Ripristino del sistema idraulico di umettamento, ripristino del sistema di elettrovalvole, installazione della pompa di dosaggio dell'acqua e regolazione della stessa, installazione del serbatoio di accumulo; - Fornitura di tubazioni, raccordi, pop-up, serbatoio in polietilene, pompa autoclave completa di accessori, elettrovalvole, interruttore magnetotermico differenziale.
Denominazione della Ditta affidataria	LEnviros S.r.l. Biotec Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibili a eseguire i lavori.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.900,00 Importo lavori effettuato dalla ditta LEnviros S.r.l. € 6.500,00 Importo lavori effettuati dalla ditta Biotec Srl Importo Totale Intervento € 9.400,00 +IVA



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta 47_19_FD del 05.06.2019 (Ditta L'Enviros Srl) Consuntivo n. 70/2019 del 09.09.2019 (Ditta Biotec Srl)
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Marangi

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci