

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 04/10/2019 - 0079162



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di San Ferdinando – Manutenzione straordinaria di n° 2 Microfiltri Ultrascreen
Impianto di depurazione	San Ferdinando di Puglia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo delle apparecchiature a causa dell'avaria delle componenti elettromeccaniche quali elettropompa e attuatori compromettono il corretto ed efficiente funzionamento delle apparecchiature
Motivi dell'emergenza	Il fermo delle apparecchiature in oggetto, comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di filtrazione. Da tale situazione ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 03/09/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo delle apparecchiature.
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo per la fornitura in opera delle componenti in avaria alla casa costruttrice.
Termini di consegna	30 giorni da ricevimento ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	La fornitura in opera consiste di n°1 elettropompa e n° 2 attuatori elettrici.
Denominazione della Ditta affidataria	Nuove Energie s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella la casa costruttrice delle apparecchiature.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 3.185,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dello sconto del 10% applicato sui prezzi relativi alla fornitura
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	N° 588/ROF/19 del 10/09/2019

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
----------	---------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci

