

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 15/10/2019 - 0082128



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Trani – Manutenzione straordinaria dell'aggitatore n. 3 a servizio della stazione di denitrificazione.
Impianto di depurazione	ID Trani
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo per avaria dell'aggitatore n. 3 a servizio della stazione di denitrificazione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il normale funzionamento di macchine ed apparecchiature in dotazione alle stazioni di trattamento al fine di garantire il regolare andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari allo scarico e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 05/08/19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Trattasi della manutenzione straordinaria dell'elettroaggitatore n. 3 a servizio della stazione di denitrificazione mediante sostituzione di motore, costruzioni e lavorazioni meccaniche in officina specializzata.
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Via F.Turati, 102 – 71045 Orta Nova (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.038,14 (tremilatrentotto/14) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 3.797,68 – sconto 20%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 60 del 24/09/2019

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documento sopra indicato.
-----------------	---------------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

