

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 08/10/2019 - 0080329



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di LUCERA A Fornitura e posa in opera in emergenza di componenti elettrici per il ripristino funzionale del quadro elettrico generale. CODICE INTERVENTO: AGDFG0050
Impianto	Impianto depurativo di LUCERA A (FG)
	Area Esercizio Depurazione San Severo – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 16 settembre 2019, presso il depuratore di Lucera A, si è verificato il fermo dell'impianto in parola a causa di avaria del quadro elettrico generale marca TELMES avente seriale n°3782-01/17
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 16 settembre il Responsabile dell'Area Esercizio Depurazione di San Severo, Ing. Cosimo Parabita, nella sua contemporanea funzione di Responsabile del Procedimento.

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Primi interventi adottati	Convocazione ditta e richiesta preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Impianto depurativo di LUCERA A Fornitura e posa in opera in emergenza di componenti elettrici per il ripristino funzionale del quadro elettrico generale. CODICE INTERVENTO: AGDFG0050 Attività da eseguire: - messa in sicurezza del quadro esistente, rimozione delle componenti in avaria e pulizia quadro; - f.p.o. n.1 SIE3KA71234AA00 SEZIONATORE 4X250A SENZA COMANDO; - f.p.o. n.1 SIE3KL71324AA00 SEZ. FUS. 4X250A SENZA COM. - f.p.o. n.1 SIE3KX71212AA00 KIT X COMM. ORIZ. 3KA/3KL71 GR.2 - f.p.o. n.1 SIE3KX71312AA00 CALOTTA SUP. 3KA/3KL71 GR.2 - f.p.o. n.1 SIE3KX71312AB00 CALOTTA INF. 3KA/3KL71 GR.2 - f.p.o. n.1 SIE3KX71313AA00 CALOTTA SUP. 3KA/3KL71 GR.3 - f.p.o. n.1 SIE3KX71313AB00 CALOTTA INF. 3KA/3KL71 GR.3 - f.p.o. n.1 SIE3KX71323AA00 SCHERMO PROT. FUSIBILI 3KL713 - f.p.o. n.1 SIE3KX71332AA00 SCHERMO PROT. CONTATTI 3KA712 - f.p.o. n.1 SIE3NA3144 FUS. NH GL/GG GR.1 500VCA 250° - f.p.o. n.1 SIE7T28GF5681 SBARRA ISOL.FLEX.250A L=2000 DT20 - collegamento elettrico definitivo, prove di funzionamento e messa in esercizio. Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale e garanzia ditta costruttrice. Ulteriori Precisazioni: - le componenti offerte dovranno essere costruite in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - la ditta fornitrice deve allegare una lista dettagliata sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni



acquedotto
pugliese
Tacquà bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	di ingombro, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la fornitura in opera dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: ing. Leonardo Alfeo, Reps. Conduzione e Manutenzione AED San Severo.
Denominazione della Ditta affidataria	Telemes S.r.l. , S.P.231 Km 1,100 – Complesso “Il Globo”, Tel. 0805356382, 70026 Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta produttrice del quadro oggetto di fermo, specializzata nel settore, che ha già in passato eseguito lavori per AQP. Prezzi congrui.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 2.712,92
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 1.517,86 (sconto del 63% sulle componenti) + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n°224/00. del 16 settembre 2019 della TELMES S.R.L – 70026 MODUGNO (BA)
Allegati	Offerte n°224/00. del 16 settembre 2019 della TELMES S.R.L – 70026 MODUGNO (BA)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Leonardo Alfeo

Il Responsabile dell'Area

Ing. Cosimo Parabita

Si autorizza: Il Manager della S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora