



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese  
U - 04/10/2019 - 0079161



INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
protocollo@pec.aip.gov.it

<b>Oggetto</b>	Impianto di Polignano a Mare –Valutazione delle performance di abbattimento degli odori dell'impianto di deodorizzazione e manutenzione straordinaria dello stesso.
<b>Impianto di depurazione</b>	Polignano a Mare
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Presenza di odori mefitici sull'impianto di depurazione di Polignano a seguito di malfunzionamento dell'impianto di deodorizzazione.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Evitare l'inquinamento ambientale.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dall'Ing. Giovanni Discipio in data 11/06/2019.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditte specializzate nel settore.
<b>Termini di consegna</b>	Inizio lavori LEnviros 11/06/2019 Fine lavori LEnviros 29/07/2019 Inizio lavori Biotec 29/07/2019 Fine lavori per il rientro emergenza Biotec 31/07/2019
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<b>LAVORI EFFETTUATI DA LENVIROS SRL</b> Determinazione della concertazione di odore secondo la norma UNI EN 13725:2004 attraverso: <ul style="list-style-type: none"><li>- Campionamenti effettuati mediante l'ausilio di cappa accelerante e pompe ad effetto polmone sulle condotte di adduzione dei presidi di abbattimento odori;</li><li>- Misura fluidodinamica su condotta effettuata mediante strumentazione portatile Testo.</li></ul> <b>LAVORI EFFETTUATI DA BIOTEC SRL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ripristino del sistema idraulico di umettamento, ripristino del sistema di elettrovalvole, installazione della pompa di dosaggio dell'acqua e regolazione della stessa, installazione del serbatoio di accumulo;</li><li>- Fornitura di tubazioni, raccordi, pop-up, serbatoio in polietilene, pompa autoclave completa di accessori, elettrovalvole, interruttore magnetotermico differenziale.</li></ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	LEnviros S.r.l. Biotec Srl
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibili a eseguire i lavori.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.900,00 Importo lavori effettuato dalla ditta LEnviros S.r.l. € 6.500,00 Importo lavori effettuati dalla ditta Biotec Srl <b>Importo Totale Intervento € 9.400,00 +IVA</b>



**acquedotto  
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta 47_19_FD del 05.06.2019 (Ditta LEnviros Srl) Consuntivo n. 70/2019 del 09.09.2019 (Ditta Biotec Srl)
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di conduzione e Manutenzione**

Per.Ind. Vito Marangi

**Il Responsabile AED Bari**

Ing. Giovanni Discipio

**Si autorizza:**

**Si autorizza il Manager STO Bari/BAT**

Ing. Girolamo Vitucci