

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 07/10/2019 - 0079435

Prot.



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Barletta – Intervento di manutenzione straordinaria della linea di ricircolo fanghi, della linea acque di servizio della stazione di deodorizzazione, della linea elettrica a servizio del locale soffianti e del sistema di estrazione aria della cabina MT/BT e del locale quadri.
Impianto di depurazione	Barletta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Affioramento sul piano campagna di acque di servizio e acque di processo, esposizione ad agenti atmosferici di cavi elettrici, surriscaldamento della cabina MT/BT.
Motivi dell'emergenza	Garantire le condizioni di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro e la continuità di esercizio dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02.09.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento.
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per l'esecuzione degli interventi.
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Linea ricircolo fanghi: rifacimento del piping perdente e relativi raccordi, previo scavo e successivo rinterro. Linea acque di servizio stazione di deodorizzazione: rifacimento del piping perdente, previo scavo e successivo rinterro. Sistema di aerazione cabina MT/BT e locale quadri: fornitura in opera di nuovo estrattore, realizzazione nuovo impianto elettrico, opere murarie accessorie. Linea elettrica soffianti: realizzazione di coperchio della canaletta di allocazione dei cavi elettrici.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 23.938,00 - prezzo scontato € 20.347,30



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'applicazione della percentuale di sconto del 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 44/2019v1 del 10/09/2019
Allegati	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Riccio



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

